

〈第三者機関による測定結果〉

炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度(O ₂ 12%換算)					
				ばいじん	硫黄酸化物(SO _x)	窒素酸化物(NO _x)	塩化水素(HCl)	水銀(Hg)	排ガス中のダイオキシン類濃度
				g/Nm ³	ppm	ppm	ppm	μg/m ³	ng-TEQ/Nm ³
1号炉	令和元年6月7日	煙突中段	令和元年7月23日	ND	10.0	38	31	0.36	-
			令和元年8月1日	-	-	-	-	-	0.019
2号炉	令和元年7月16日		令和元年8月26日	ND	4.3	33	28	0.85	-
			令和元年9月2日	-	-	-	-	-	0.095
3号炉	令和元年8月29日		令和元年9月26日	ND	4.9	26	20	1.20	-
			令和元年9月27日	-	-	-	-	-	0.090

炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度(O ₂ 12%換算)					
				ばいじん	硫黄酸化物(SO _x)	窒素酸化物(NO _x)	塩化水素(HCl)	水銀(Hg)	排ガス中のダイオキシン類濃度
				g/Nm ³	ppm	ppm	ppm	μg/m ³	ng-TEQ/Nm ³
1号炉	令和2年1月16日	煙突中段	令和2年2月12日	ND	1.3	57	14	0.26	-
			令和2年2月20日	-	-	-	-	-	0.051
2号炉	令和元年12月6日		令和2年1月16日	ND	1.5	51	13	1.5	0.14
			3号炉	令和2年2月7日	令和2年3月3日	ND	1.2	66	11
令和2年3月5日	-				-	-	-	-	0.14

※NDは定量下限値未満を示しています。