

閲覧用記録用紙（平成30年度）

日付	焼却量 t/d			燃烧ガス温度 ℃			集塵器入口温度 ℃			窒素酸化物濃度 NOX ppm			二氧化硫濃度 SO2 ppm			塩化水素濃度 HCL ppm			一酸化炭素濃度 CO ppm			ばいじん g/Nm3		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
4月(焼却日数)	(14日間)	(25日間)	(14日間)																					
最 小	29.66	35.37	40.06	864	874	884	194	190	194	52	24	52	7	3	4	22	13	11	16	12	1	0.00	0.00	0.00
最 大	70.14	75.16	99.76	913	905	906	195	195	195	63	59	57	12	26	9	34	38	15	27	22	8	0.00	0.00	0.00
平 均	63.92	67.41	92.36	893	893	896	195	194	195	57	48	54	11	15	7	26	22	13	20	17	5	0.00	0.00	0.00
5月(焼却日数)		(10日間)	(31日間)																					
最 小		29.91	91.97		877	874		193	194		55	51		20	7		13	11		14	6		0.00	0.00
最 大		71.74	99.8		908	905		195	195		62	57		27	12		24	16		21	8		0.00	0.00
平 均		64.21	97.21		898	894		195	195		57	54		24	9		17	13		16	7		0.00	0.00
6月(焼却日数)	(19日間)	(12日間)	(15日間)																					
最 小	31.84	38.31	47.42	838	850	878	194	192	195	53	54	52	5	22	7	13	10	10	11	12	6	0.00	0.00	0.00
最 大	77.83	76.7	99.58	890	908	901	195	195	195	62	64	55	9	36	9	33	30	13	23	16	8	0.00	0.00	0.00
平 均	70.40	70.51	94.54	867	883	893	195	194	195	59	58	53	7	29	8	23	20	12	14	14	7	0.00	0.00	0.00
7月(焼却日数)		(29日間)	(25日間)																					
最 小		33.54	44.35		878	864		191	194		41	45		1	2		6	9		10	8		0.00	0.00
最 大		73.43	99.98		914	900		195	195		57	55		34	4		34	14		17	10		0.00	0.00
平 均		67.11	95.42		899	886		195	195		48	50		10	3		17	13		14	9		0.00	0.00
8月(焼却日数)	(5日間)		(31日間)																					
最 小	33.20		95.42	877		869	195		195	59		44	10		2	18		11	12		7	0.00		0.00
最 大	67.79		99.88	896		907	195		195	61		55	13		3	23		15	16		10	0.00		0.00
平 均	59.59		97.76	885		894	195		195	60		52	12		2	20		13	14		8	0.00		0.00
9月(焼却日数)	(27日間)	(21日間)	(4日間)																					
最 小	32.01	34.74	43.09	861	881	885	195	194	195	51	34	49	8	2	3	16	18	12	7	13	8	0.00	0.00	0.00
最 大	73.02	74.73	99.52	908	923	907	195	195	195	63	57	56	15	17	4	34	32	15	21	25	8	0.00	0.00	0.00
平 均	67.00	67.44	83.74	888	906	893	195	195	195	58	49	52	12	8	3	24	25	13	13	16	8	0.00	0.00	0.00
10月(焼却日数)	(22日間)	(31日間)																						
最 小	27.47	62.32		870	886		194	193		51	56		10	5		21	19		10	12		0.00	0.00	
最 大	70.70	71.80		905	924		195	196		63	65		21	11		36	37		26	21		0.00	0.00	
平 均	62.33	66.43		888	907		195	195		57	61		14	8		28	28		17	15		0.00	0.00	
11月(焼却日数)	(3日間)	(20日間)	(18日間)																					
最 小	57.38	29.40	36.57	878	879	899	195	194	193	62	61	52	10	3	5	23	14	12	22	11	6	0.00	0.00	0.00
最 大	64.82	68.7	97.05	892	913	922	195	195	195	65	68	57	13	10	9	24	32	16	24	20	12	0.00	0.00	0.00
平 均	61.73	61.10	86.52	885	895	913	195	195	194	64	64	54	12	7	6	24	20	14	23	14	8	0.00	0.00	0.00

注：・排ガス冷却設備についてはスートブロウ噴霧
 ・バグフィルター(3号炉)：1サイクル 392本/4時間40分で圧縮空気による清掃
 ・バグフィルター(1, 2号炉)：1サイクル 350本/2時間55分で圧縮空気による清掃
 ・最少とは焼却炉の立上げ又は立下げ日のため焼却量は通常より少なくなります。