

一般廃棄物処理施設維持管理記録

令和 7 年 5 月分

	焼却量		焼却日
1 号炉	913.76	t / 月	5/ 10 ~ 23
2 号炉	0.00	t / 月	—
3 号炉	2,867.28	t / 月	5/ 1 ~ 31

	測定を行った場所	号炉	測定結果		
燃焼ガス温度	燃焼室中段	1 号炉	854	~	900 °C
		2 号炉	—	~	— °C
		3 号炉	881	~	908 °C
集塵器 入口ガス温度	バグフィルター入口	1 号炉	195	~	196 °C
		2 号炉	—	~	— °C
		3 号炉	195	~	195 °C
CO濃度	煙突入口	1 号炉	7	~	13 ppm
		2 号炉	—	~	— ppm
		3 号炉	3	~	6 ppm

冷却設備及び燃焼ガス処理設備に堆積したばいじんの除去	・燃焼ガス冷却設備の除塵はスートブロア噴霧により運転中毎日実施。 ・ろ過式集塵器の除塵は圧縮空気により運転中毎日実施。
----------------------------	--

排ガス測定結果

令和7年5月分

施設名 1号炉

排ガス採取月日	5/ 10 ～ 23		
排ガス採取位置	煙突入口		
測定結果		測定結果	規制値
ばいじん	g / N m ³	0.00 ～ 0.00	0.08
硫黄酸化物 (SO _x)	ppm	0 ～ 5	1900
窒素酸化物 (NO _x)	ppm	42 ～ 51	250
塩化水素 (HCl)	ppm	14 ～ 23	430

施設名 2号炉

排ガス採取月日	—		
排ガス採取位置	煙突入口		
測定結果		測定結果	規制値
ばいじん	g / N m ³	— ～ —	0.08
硫黄酸化物 (SO _x)	ppm	— ～ —	1900
窒素酸化物 (NO _x)	ppm	— ～ —	250
塩化水素 (HCl)	ppm	— ～ —	430

施設名 3号炉

排ガス採取月日	5/ 1 ～ 31		
排ガス採取位置	煙突入口		
測定結果		測定結果	規制値
ばいじん	g / N m ³	0.00 ～ 0.00	0.08
硫黄酸化物 (SO _x)	ppm	1 ～ 5	1900
窒素酸化物 (NO _x)	ppm	44 ～ 50	250
塩化水素 (HCl)	ppm	7 ～ 15	430

※測定結果の値については、連続測定装置による測定値になります。