

一般廃棄物処理施設維持管理記録

令和7年10月分

	焼却量		焼却日
1号炉	2,029.06	t / 月	10/ 1 ~ 31
2号炉	2,058.36	t / 月	10/ 1 ~ 31
3号炉	0.00	t / 月	—

	測定を行った場所	号炉	測定結果			
燃焼ガス温度	燃焼室中段	1号炉	895	～	919	℃
		2号炉	876	～	903	℃
		3号炉	—	～	—	℃
集塵器 入口ガス温度	バグフィルター入口	1号炉	195	～	195	℃
		2号炉	195	～	195	℃
		3号炉	—	～	—	℃
CO濃度	煙突入口	1号炉	11	～	16	ppm
		2号炉	4	～	10	ppm
		3号炉	—	～	—	ppm

冷却設備及び燃焼ガス処理設備に堆積したばいじんの除去	・燃焼ガス冷却設備の除塵はスートブロア噴霧により運転中毎日実施。 ・ろ過式集塵器の除塵は圧縮空気により運転中毎日実施。
----------------------------	--

排ガス測定結果

令和7年10月分

施設名 1号炉

排ガス採取月日 10/ 1 ～ 31

排ガス採取位置 煙突入口

測定結果		測定結果	規制値
ばいじん	g / N m ³	0.00 ～ 0.00	0.08
硫黄酸化物 (SO _x)	ppm	0 ～ 9	1900
窒素酸化物 (NO _x)	ppm	31 ～ 57	250
塩化水素 (HCl)	ppm	14 ～ 19	430

施設名 2号炉

排ガス採取月日 10/ 1 ～ 31

排ガス採取位置 煙突入口

測定結果		測定結果	規制値
ばいじん	g / N m ³	0.00 ～ 0.00	0.08
硫黄酸化物 (SO _x)	ppm	8 ～ 17	1900
窒素酸化物 (NO _x)	ppm	53 ～ 65	250
塩化水素 (HCl)	ppm	10 ～ 17	430

施設名 3号炉

排ガス採取月日 —

排ガス採取位置 煙突入口

測定結果		測定結果	規制値
ばいじん	g / N m ³	— ～ —	0.08
硫黄酸化物 (SO _x)	ppm	— ～ —	1900
窒素酸化物 (NO _x)	ppm	— ～ —	250
塩化水素 (HCl)	ppm	— ～ —	430

※測定結果の値については、連続測定装置による測定値になります。