

〈第三者機関による測定結果〉

炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度 (O ₂ 12%換算)					
				ばいじん	硫黄酸化物 (SO _x)	窒素酸化物 (NO _x)	塩化水素 (HCl)	水 銀 (Hg)	排ガス中のダイオキシン類濃度
				g/Nm ³	ppm	ppm	ppm	μ g/m ³	ng-TEQ/Nm ³
1号炉	令和8年5月26日	煙突中段	令和8年6月30日	ND	1	46	ND	0.44	—
	令和8年5月27日		令和8年6月30日	—	—	—	—	—	0.0094
2号炉	令和8年7月14日		令和8年8月20日	ND	3	29	10	0.72	—
	令和8年7月15日		令和8年8月20日	—	—	—	—	—	0.0014
3号炉									

炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度 (O ₂ 12%換算)					
				ばいじん	硫黄酸化物 (SO _x)	窒素酸化物 (NO _x)	塩化水素 (HCl)	水 銀 (Hg)	排ガス中のダイオキシン類濃度
				g/Nm ³	ppm	ppm	ppm	μ g/m ³	ng-TEQ/Nm ³
1号炉		煙突中段							
2号炉									
3号炉									

※NDは定量下限値未満を示しています。